



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Главный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.МО.01.514.П.009011.06.09 ОТ 25.06.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Фильтры рукавные всасывающие

изготовленная в соответствии  
ТУ 5142-001-98580472-2009

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам

(непужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07, СанПиН 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", СанПиН 2.2.4.1191-03, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96

Организация-изготовитель

ООО "ЭкоФильтр", 198207, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 121, лит. А, пом. 9-н (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "ЭкоФильтр", 198207, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 121, лит. А, пом. 9-н (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 496-0409 от 19.06.2009 г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ". Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22. Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № РОСС RU.0001.516503  
Санитарно-эпидемиологическое заключение ГСЭС РФ № 77.01.15.013.Л.00001.01.5

№ 2724244



# ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

## Вещества, показатели (факторы)

## Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Миграция вредных веществ в воздух, мг/куб. м   | 0,003 |
| формальдегид                                   | 0,003 |
| фенол                                          | 0,01  |
| ацетальдегид                                   | 0,01  |
| бутилацетат                                    | 0,1   |
| этилацетат                                     | 0,1   |
| бутиловый спирт                                | 0,1   |
| изопропиловый спирт                            | 0,6   |
| ацетон                                         | 0,35  |
| фенол                                          | 0,003 |
| диметилтерефталат                              | 0,01  |
| сероуглерод                                    | 0,005 |
| Напряженность электрического поля 50 ГЦ, кВ/м  | 5     |
| Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА | 80    |
| Корректированный уровень вибрации, дБ          | 62    |

## Область применения:

Для сухой очистки неагрессивных воздушно-пылевых смесей от твердых частиц при температуре не выше 250 град. С в центральных системах аспирации на объектах Министерства обороны Российской Федерации и других объектах

## Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с ТУ 5142-001-98580472-2009

## Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с ТУ 5142-001-98580472-2009



Заключение действительно до 26.06.2014 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Волгин А. Р.